

Ansökan om bygglov 24-0149-B / Båtvik

Byggnads- och miljönämnden 21.05.2024 § 63

447/10.03.00.02/2024

Beredare	Ledande byggnadsinspektör Daniel Grönroos, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Ledande byggnadsinspektör Daniel Grönroos Bygglovet föreslås beviljas.
Beslut	Byggnads- och miljönämnden beslutade enligt beslutsförslaget.
Redogörelse	<p>Ärende Utvidgningstillstånd Rätt att påbörja arbeten</p> <p>Byggplats BÅTVIK, 257-406-0001-0005 Båtviksvägen 147, 02490 Pickala</p> <p>Fastighetens namn Kaapeli I</p> <p>Areal 514686 m²</p> <p>Byggd våningsyta 131068 m²</p> <p>Sökande Nokia Abp Prysmian Group Finland Oy Oy Lival Ab</p> <p>Åtgärd Utvidgande av produktionsbyggnaden Halli D0-D2 mot öster med rätt att påbörja arbetet.</p> <p>Tilläggsutredning Ändrar de frivilliga EI120-avdelningsindelningarna till EI30-avdelningsindelning för att motsvara baskraven för P2-byggnad i miljöministeriets förordning om byggnaders brandsäkerhet.</p> <p>Samtidigt söker man rätt att inleda byggande av byggnad helt mot säkerhet före lovbeslutet vunnit laga kraft.</p> <p>Ansökan motiveras på följande sätt: Efter att det nya kabeltornet blivit färdigt, ska de övriga tilläggsprocessutrymmena för de övriga skedena bli färdiga innan produktionen i det nya tornet inleds. Som säkerhet föreslås 1 miljon euro.</p> <p>Våningsyta 19321 m²</p> <p>Totalyta</p>

19321 m²

Volym

352340 m³