

Ansökan om undantag LP-257-2024-02046/ Bobäcksbacken 55

Byggnads- och miljönämnden 19.11.2024

841/10.03.00.00/2024

Beredare	Tillståndsarkitekt Arja Sihvola, arja.k.sihvola@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Tillståndsarkitekt Arja Sihvola Byggnads- och miljönämnden beslutar 1 bevilja undantag. Villkor: 1) Miljövårdens utlåtande ska beaktas. 2) Särskild uppmärksamhet ska fästas vid behandlingen av dagvatten under byggnadstiden. Man bör se till att avrinningsvatten som försämrar dess kvalitet inte hamnar i Bobäck bäcken (byggplatsvatten). Även avrinnings- och dagvatten under verksamheten ska hanteras enligt motsvarande kriterier. 3) En dagvattenplan ska lämnas in i samband med bygglovet. 4) Staketet ska byggas som ett högklassigt Legi-staket. 5) Om säkerhetsavstånden tillåter, ska reservkraftsbyggnaden flyttas i samma riktning som stängslet. 6) Byggnadernas fasadmateriäl (tryckhöjningsstationen och reservkraftcontainern) ska vara träbeklädnad samt rödmylla vid målningsbehandlingen, i tonen Falu rödfärg. 7) Servitutsförrättning av anordningar och ledningar ska inledas innan bygglov beviljas. 2 justera protokollet för detta sammanträdesärendes del vid sammanträdet.
Behandling	
Beslut	
För kännedom	
Redogörelse	Ärende MBL 72 § 1 mom. och 2 mom. (i en strandzon får inte byggas utan detaljplan) Byggnadsordningen 19 § punkt 1 (ej huvudbyggnad)< Börja texten här>