

Bidrag för enskilda vägar 2025, ombyggnadsbidrag, Medvastö östra enskilda väg

Kommunutvecklingsnämnden 27.08.2025 § 18

28/08.01.04/2025

Beredare	Direktör för infratjänster Toni Keski-Lusa fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi , tfn 09 29671 (växel)
Beslutsförslag	Kommunutvecklingsdirektör Anna-Kaisa Kauppinen Kommunutvecklingsnämnden beslutar 1 att inte bevilja väglaget Medvastö östra enskilda väg ombyggnadsbidrag för ombyggnadsprojektet.
Behandling	
Beslut	Kommunutvecklingsnämnden behandlar ärendet vid sitt nästa sammanträde 3.9.2025.
Redogörelse	Samhällstekniska nämnden har kungjort ombyggnadsbidrag för enskilda vägar att sökas under perioden 20.2.2025–2.5.2025 kl. 23.59. Kungörelsen har publicerats i Kirkkonummen Sanomat som utgavs 26.2.2025. En elektronisk ansökningsblankett har funnits på kommunens webbplats. Ansökningstiden gick ut 2.5.2024 kl. 23.59. Obligatoriska bilagor vid ansökan om ombyggnadsbidrag är: ombyggnadsplan, projektets totala kostnadsberäkning, finansieringsplan, karta och kopia av beslutet om att sätta i gång projektet fattat vid väglagets årsstämma. Ifall de obligatoriska bilagorna inte tillställts kommunens registratur senast 1.7.2024, beviljas inte bidrag. Allmänt Ombyggnadsbidraget för enskilda vägar år 2025 är i regel 60% av den godkända kostnadsberäkningen för projektet. Stora projekt (över 10 000 €) som får bidrag av NTM-centralen, understöder kommunen med 15 % av den godkända kostnadsberäkningen, broprojekt med 10 %. Väglagets ansökan om ombyggnadsbidrag Väglaget Medvastö östra enskilda väg (KTJ-beteckning 000-2007-K017192) har ansökt om ombyggnadsbidrag för sanering av en träbro i väglagets vägnät. Kostnadsberäkningen för saneringen (moms 25,5 %) är 75 000 €. Saneringsplanen omfattar infartskanter, byggande av breddande av kanterna, ramper och källor, förnyande av kanträckena, förnyande av ledstängerna på broräcket, byggande av avfasningsbjälkar, förnyande av körspårspalkor och beläggning av infartskanterna. Väglaget har också ansökt om bidrag för projektet hos NTM-centralen men har fått avslag UUELY/11386/2024.

Bemötande

En syn har förrättat på bron 27.6.2025. Bron är på basis av en okulär bedömning i mycket dåligt skick. Med de angivna kostnaderna kan man inte genomföra ombyggnad av bron enligt väglagets plan eller sådan ombyggnad som bron skulle kräva. Den ombyggnadsplan som väglaget lämnat in är underdimensionerad jämfört med brons skick när det gäller åtgärder och kostnader. Med den föreslagna ombyggnaden kan man inte uppnå den livslängd på 20 år som väglaget anger. Bron är ingen kritisk rutt, utan ligger i Medvastsundet i östra delen av Medvastö.