HUOMIOITAVAA

KAIVOKUVAT PERIAATTEELLISIA.

KANSISTO = KANSI + KEHYS.

KAIVON KOKOMERKINTÄ Φxxx / yyy, ESIM. Φ400 / 315
xxx = RUNKOPUTKEN HALKAISIJA
yyy = TELESKOOPIN JA KANSISTON KOKO

VIEMÄRIYHTEIDEN MÄÄRÄ, KOKO JA SIJAINTI SEKÄ KAIVON KORKEUS LVI-ASEMAPIIRUSTUKSEN JA LVI-TASOKUVIEN MUKAISESTI.

KAIVOJEN MATERIAALI LVI-MATERIAALIMÄÄRITTELYN MUKAISESTI.

KAIVOT ASENNETAAN VALMISTAJAN ASENNUSOHJEIDEN MUKAISESTI.

RAKENTEET RAKENNE- JA ARKKITEHTISUUNNITELMIEN MUKAISESTI.

TP01
TARKASTUSPUTKI
ULOS



(HUOM! RAKENNUKSEN SISÄPUOLINEN KAIVO, EI MRU URAKASSA)

TP02
TARKASTUSPUTKI
KAASUTIIVIILLÄ KIERREKANNELLA
SISÄLLE



JVTK01
JÄTEVEDEN TARKASTUSKAIVO
RISTEÄVÄLLÄ KOURUPOHJALLA
☐ Φ400 / 315
☒ Φ560 / 315
☐ Φ560 / 500
☐ Φ860 / 500



KAIVO TAVALLISELLA KOURUPOHJALLA, JOS TULOYHTEITÄ ON VAIN YKSI JA SE ON SAMASSA LINJASSA POISTOYHTEEN KANSSA.

SVTK01
SADEVEDEN TARKASTUSKAIVO
RISTEÄVÄLLÄ KOURUPOHJALLA
☐ Φ400 / 315
☒ Φ560 / 500





KAIVO ILMAN KOURUPOHJAA, JOS TULOYHTEITÄ ON VAIN YKSI.

SVK01
SADEVESIKAIVO
☒ Φ560 / 500, SAKKAPESÄ 100 l
☐ Φ800 / 500, SAKKAPESÄ 300 l



VESILUKKO JA HUUHTELUPUTKI: KYLLÄ ☐
EI ☒

JÄÄTYMISSUOJAELEMENTTI: KYLLÄ ☒
EI ☐

SOK01
SALAOJAKAIVO
Φ400 / 315



PVK01
PERUSVESIKAIVO



NOK01
NÄYTTEENOTTOKAIVO
Φ800 / Φ560 / 500



POISTOYHDE 20 mm TULOYHDETTÄ ALEMPANA.

(HUOM! VESIKATTOKAIVO, EI MRU-URAKASSA)
SVKK01
SADEVESIKATTOKAIVO



KAIVO TOIMITETAAN TEHDASVALMIINA SISÄLTÄEN LÄMMITYSVASTUKSEN (MINIMITEHO 32 W) JA KONDENSSIERISTEEN (19 mm). KONDENSSIERISTEEN TULEE OLLA MYÖS LÄMMITYSVASTUKSEN KOHDALLA.

MRU TYÖPIIRUSTUS

Muutos			Suunn.	Pvm

K-vuorkyl: 257	Kortteli/Tila: 6	Tontti/Osa: 2255-5	Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten
Rakennuttajatoimenpide: UUDISRAKENNUS			Piirustustyyli: VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT
Rakennuskohteen nimi ja osoite: POHJOLAN LIIKENNE KIRKKONUMMEN BUSSIVARIKKO SUNDSBERGIN YRITYSTIE 11 02450 KIRKKONUMMI			Piirustuksen sisältö: KAIVOPIIRUSTUS
SWECO FINLAND OY ILMALANTORI 4 00240 HELSINKI PUH. 020 739 3000 www.sweco.fi	Suunn. NEJV Tark. MRIS Hyv. THEE	Suunniteltaula, työn nro: LVI 25021717.001	Pir.nro: L27000
Pvm: 19.9.2025	Allekirjoitus: INS. JARI NEVALAINEN	Tiedosto: L27000.DWG	Sivuja: